



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: Частное профессиональное образовательное учреждение "Южный многопрофильный техникум" (ЧПОУ ЮМТ)
2. Адрес объекта: РФ, 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22-24.
 - 1.1 Год постройки (ведения в эксплуатацию) зданий: 1888, 1912, 2007, 2000, 2011
 - 1.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2012г.
 - 1.3. Отдельно стоящие здания:
 - Нежилое здание (Лит.А), общая площадь здания- 1044,7 м², площадь занимаемой территории- 478 м², год постройки- 1888, число этажей - 2, имеется чердачное помещение, цокольных этажей нет, крыша металлическая (профнастил), перекрытия ж/бетонная плита. Общее количество выходов- 5, из них 3 на северо-восток, 1 на северо-запад, 1 на юго-восток.
 - Нежилое здание-учебный корпус (Лит.Б), общая площадь здания- 873,3 м², площадь занимаемой территории- 279 м², год постройки- 1912, число этажей- 2, имеется мансарда, цокольных этажей нет, крыша металлическая (профнастил), перекрытия деревянные. Общее количество выходов- 3, из них 2 на юго-запад, 1 на юго-восток.
 - Нежилое строение-учебный корпус (Лит.В), общая площадь здания- 2023,6 м², площадь занимаемой территории - 299 м², год постройки- 2007, число этажей- 4, имеется мансарда, цокольных этажей нет, крыша металлическая (профнастил), перекрытия ж/бетонная плита. Общее количество выходов- 2, из них 1 на северо-запад, 1 на юго-восток.
 - Здание спортивного комплекса (Лит.Д), общая площадь здания- 1258,6 м², площадь занимаемой территории- 818 м², год постройки- 2000, число этажей- 2, чердачного помещения нет, имеется цокольный этаж, крыша металлическая

(профнастил), перекрытия ж/бетонная плита. Общее количество выходов- 3, из них 1 на северо-запад, 1 на юго-запад и 1 на юго-восток.

- Нежилое здание (Лит.Ж), общая площадь здания- 705,3 м2, площадь занимаемой территории- 381 м2, год постройки- 2011, число этажей- 2, имеется чердачное помещение, цокольных этажей нет, крыша металлическая (профнастил), перекрытия ж/бетонная плита. Общее количество выходов- 4, из них 1 на северо-запад, и 3 на юго-запад.

1.4. Часть здания - этажей (или помещение на -этаже), - кв.м.

1.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6722 кв.м.

4. Основание для пользования объектом:

Частная собственность

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:нет

Наименование предоставляемых услуг:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата-;

инвалиды-колясочники-;

инвалиды по зрению-;

инвалиды по слуху-.

Форма оказания услуг инвалидам/численность инвалидов:

инклюзивное образование-

на дому-

дистанционно _____ - _____

другое -

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
----------	---	---

		(соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	—
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	+

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	—
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	—
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	—
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	*
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+

9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Изготовления плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	12 тыс. руб.	1 год

Члены комиссии:

Директор ЧПОУ ЮМТ

Заместитель директора по АХР

Председатель АГООИ «Милосердие»

Е.С. Федотенков

С.В. Андриющенко

В.Н. Кузьменко

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**
Учебно-административный корпус

Тип объекта **Учреждения среднего профессионального образования** _____

Место нахождения (адрес) **г. Армавир Кирова 22-24**

Форма собственности объекта **Частная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Собственность**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2302016018**

Телефон: **3-34-51**

Количество этажей здания **5**, этаж расположения объекта **1-4**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **01.2022**

Фактическая дата обследования: **15.01.2022**

Организация: **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Федотенков Евгений Сергеевич**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Не	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

наличии пандуса)		2,2 х 2,2 м.		соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)			5.2.13		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

выступ (на стенах)					
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Отсутствие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,7 м.	п. 5.2.18	Соответствует	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	Отсутствие	
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	Отсутствие	
Ширина дверного проема кабины (в	К	не менее	п. 5.2.18	Соответствует	

свету)		0,95 м.			
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Не соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Не соответствует	

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Не соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Средства информации					

Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	---------	---

	доступности объекта				
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м.
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед

	лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
	Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах
	Кнопки управления лифта оснастить тактильными средствами информации
	Установить тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта
Зона оказания услуги	Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 x 0,85 м.
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м.
	Обеспечить пространство для разворота кресла диаметром не менее 1,4 м.
	Обеспечить ширину прохода не менее 1,2 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить речевой информатор

"15" января 2022 г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире
Должность лица, составившего паспорт



подпись

О.Н. Фисенко
Ф.И.О.

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**
Учебный корпус

Тип объекта **Учреждения среднего профессионального образования** _____

Место нахождения (адрес) **г. Армавир Кирова 22-24**

Форма собственности объекта **Частная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Собственность**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2302016018**

Телефон: **3-34-51**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **01.2022**

Фактическая дата обследования: **15.01.2022**

Организация: **ЧПОУ ЮМТ "Южный многопрофильный техникум"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Федотенков Евгений Сергеевич**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Не	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

наличии пандуса)		2,2 х 2,2 м.		соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)			5.2.13		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

выступ (на стенах)					
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Не соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Не соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	

Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	
--	------	---------	-----------------	---------	--

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны

Вход	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 х 2,2 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Обеспечить пространство для разворота кресла диаметром не менее 1,4 м.
	Обеспечить ширину прохода не менее 1,2 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«15» января 2022 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире
Должность лица, составившего паспорт



подпись

О.Н. Фисенко
Ф.И.О.